PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 D-42551 Velbert
Fon +49(0)2051/9506-5 Fax +49(0)2051/9506-69
piv.velbert@t-online.de www.piv-velbert.de

Kurzbericht Einbruchhemmung

Nr. 23-7/07E

1. Auftraggeber und Hersteller	Salamander Industrie-Produkte GmbH 86842 Türkheim
2. Bezeichnung des Prüfgegenstandes	SL76 zweiflügeliges Fensterelement mit aufgehendem Mittelstück
3. Prüfauftrag	Prüfung nach DIN V ENV 1627:1999-04 WK 2
4. Prüfeinrichtung	Einbruchhemmung
5. Prüfergebnis	Der Prüfgegenstand (Nr. 2) entspricht den Anforderungen des Prüfauftrages (Nr. 3). Einzelheiten der Prüfung, siehe Anlage.
6. Datum der Prüfung	11. November 2008
7. Ort der Prüfung	PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
8. Datum des Kurzberichtes	02. Februar 2009
9. Umfang des Kurzberichtes	1 Seite Deckblatt plus 3 Seiten Anlagen sowie Montageanleitung
10. Zusatzbedingungen zu diesem Kurzbericht	1. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen 2. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den geprüften Prüfgegenstand (Nr. 2) 3. Dieser Kurzbericht darf nicht verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung. 4. Die Gültigkeit des Kurzberichtes gilt solange, wie sich die Prüfungsgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern.
11. Unterschrift	R. Ehle Dipl. –Ing.

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 D-42551 Velbert
Fon +49(0)2051/9506-5 Fax +49(0)2051/9506-69
piv.velbert@t-online.de www.piv-velbert.de

der Antragsteller	Salamander Industrie-Produkte GmbH 86842 Türkheim
hat bei der Prüfstelle	PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert Wallstr. 41 D-42551 Velbert
mit dem Fensterelement	SL76 zweiflügeliges Fensterelement mit aufgehendem Mittelstück
in der Ausführung	2-flügeliges - Dreh - Drehkipp - Stulpflügelfenster
aus dem Werkstoff	Kunststoff
System	Streamline 76
	Rahmen: 250 220 Armierung: 455 230 Flügel: 251 020 Armierung: 455 230 Glashalteleisten: 413 829
Verglasung	P4A
Verglasungsbefestigung	Überschlag und Glashalteleisten verklebt
Alternative 1	Falzgrund verklebt
Alternative 2	Falzgrund und Glashalteleisten verklebt
Alternative 3	Überschlag bzw. Falzgrund verklebt und Glashalteleiste verschraubt

die Anforderungen der

DIN V ENV 1627 in der Klasse WK 2

am 11. November 2008 bestanden.

Er ist berechtigt, dieses Fensterelement wie folgt zu kennzeichnen:

Fenster DIN V ENV 1627 WK 2

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41
D-42551 Velbert
Fon +49(0)2051/9506-5
Fax +49(0)2051/9506-69
piv.velbert@t-online.de
www.piv-velbert.de

Die Kennzeichnung soll dauerhaft durch ein Schild im Falzbereich erfolgen.
Das Kennzeichnungsschild muss - bei geöffnetem Fenster - leicht lesbar sein und muss folgende Angaben enthalten:

a) Fenster DIN V ENV 1627 WK 2
b) Produktbezeichnung
c) Hersteller
d) PZ-Nr., Datum
e) Prüfstelle Velbert
f) gegebenenfalls Hinweis auf Zertifizierungsstellen nach DIN 45011
g) gegebenenfalls Hinweis auf Überwachung
h) Herstellungsjahr

Als Bestandteil dieses Kurzberichtes gelten die folgenden Informationen über das von uns geprüfte Fensterelement:

Die Prüfergebnisse gelten grundsätzlich nur für die Maße des geprüften Probekörpers / SL76 zweiflügeliges Fensterelement mit aufgehendem Mittelstück mit dem Flügelmaß

in der Breite	: 565 mm
in der Höhe	: 1320 mm

Weitere Flügelgrößen sind ohne gutachtliche Stellungnahme des Prüfinstitutes zulässig

in der Breite	: von 452 mm bis 622 mm
in der Höhe	: von 1056 mm bis 1452 mm

Eine Übertragung der Prüfergebnisse auf andere Größen ist nur mit einer gutachtlichen Stellungnahme des Prüfinstitutes möglich.

Dabei dürfen nicht überschritten werden:
- die maximale Tragfähigkeit der verwendeten Beschläge
- die Abstände der Verriegelungspunkte

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41
D-42551 Velbert
Fon +49(0)2051/9506-5
Fax +49(0)2051/9506-69
piv.velbert@t-online.de
www.piv-velbert.de

Die Angriffsseite ist die	Schließseite
Die verwendeten Beschläge wie:	
- der Drehkippbeschlag der Firma mit der Bezeichnung	Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG ActivPilot
- der abschließbare Fenstergriff der Firma	Griffolive EF/WK Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG alternativ nach RAL-RG 607/9
- der Falzluftbegrenzer mit der 1. Bezeichnung der Firma Anzahl Anordnung	 Auflauf D Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG 4 Stück Oben waagerecht je Flügel 1 Stück Links und Rechts senkrecht im Ecklagerbereich je Flügel 1 Stück
mit der 2. Bezeichnung der Firma Anzahl Anordnung	Auflauf Salamander Salamander Industrie-Produkte GmbH 2 Stück Unten waagerecht je Flügel 1 Stück
Falzluft	= 12mm $^{\pm 1mm}$

dürfen durch andere Beschläge nicht ohne Neuprüfung oder gutachtliche Stellungnahme des Prüfinstitutes ausgetauscht werden.

Dieser Kurzbericht darf solange verwendet werden, wie - diese Vornorm DIN V ENV 1627 und - die geprüfte Bauart dieses Fensterelementes nicht verändert wurden.

42551 Velbert, den 02. Februar 2009